

# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

Выдан муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Нижневартовска детскому саду №90 «Айболит», ул. Ленина, 176

Полное наименование образовательной организации

В отношении объектов которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
акт проверки готовности к отопительному периоду  
от « 11 » августа 2023г. №90

**Директор  
департамента образования  
администрации города**



**С.Г. Князева**

**АКТ №90**

**готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.**

"11" августа 2023 г.

г. Нижневартовск  
ул. Ленина 176.

Комиссия, утвержденная распоряжением администрации города от 20.07.2023 №477 -р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» в соответствии с графиком работы комиссии по оценке готовности объекта (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов провела проверку готовности к отопительному периоду учреждения в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №90 «Айболит» ул. Ленина, 176 и установила готовность объекта к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объект(ы) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №90 «Айболит», ул. Ленина,176 подготовлены к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов и имеет(ют) право на получение паспорта готовности.

Директор департамента образования администрации города




С.Г. Князева

Исполняющий обязанности заместителя главы города, директор департамента по социальной политике администрации города, председатель комиссии



А.В. Федорус

Начальник отдела по обеспечению Деятельности подведомственных учреждений департамента по социальной политике администрации города, секретарь комиссии



В.А.Титов

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента  
образования администрации города

 Д.А. Котов

Лицо, ответственное за безопасную  
эксплуатацию тепловых установок  
объекта при проверке готовности к работе  
осенне-зимний период

В.В. Павельев

Исполняющий обязанности начальника  
управления культуры департамента по  
социальной политике администрации  
города



А.Ю.Комзалова

Начальник управления по физической  
Культуре и спорту департамента  
по социальной политике администрации  
города

А.В. Федорус

Представитель единой теплоснабжающей  
организации, с которой в  
соответствующей  
системе теплоснабжения заключен  
договор



В.А.Бутов

теплоснабжения (по согласованию)  
Представитель общественного совета  
по проведению независимой оценки  
качества условий осуществления  
образовательной деятельности  
образовательными организациями,  
подведомственными департаменту  
образования администрации города  
Нижевартовска (по согласованию)  
Представитель родительской  
общественности (по согласованию)



А.Е. Васин



В.С.Шарафутдинова

Исполняющий обязанности руководителя,  
в отношении объекта которого проведена  
проверка готовности к работе в осенне-  
зимний период



Е.А. Матвеева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК  
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра  
город Нижневартовск  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПО АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОРОДА  
НИЖНЕВАРТОВСКА  
(АО по АТО города НИЖНЕВАРТОВСКА)

## П Р И К А З

от 09.01.2023 № 2

О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-потребляющих установок и тепловых сетей АО по АТО города Нижневартовска с 01.01.2023

В соответствии с «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей»,

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственным лицом за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей обслуживаемых объектов АО по АТО города Нижневартовска по договорам с 01.01.2023 года начальника сантехнического участка Павельева Владимира Васильевича (Протокол 5822-2-4168 от 25.10.2022 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения, выдан Отраслевая территориальная комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора).
2. На время отсутствия ответственного лица за теплохозяйство В.В. Павельева (отпуск, болезнь, командировка) возложить обязанности по организации эксплуатации энергоустановок обслуживаемых объектов на мастера сантехнического участка Ловчикова Сергея Николаевича (Протокол 5822-2-4166 от 25.10.2022 проверки знаний правил работы на объектах работы теплоснабжения, выдан Отраслевая территориальная комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Ю  
/ 01

Н.П. Руденко

**Протокол № 58-22-4168**  
**проверки знаний правил работы**  
**на объектах теплоснабжения**

Дата проверки: 25.10.2022  
Причина проверки: очередная  
Комиссия: Отраслевая территориальная комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора  
в составе:  
Заместитель председателя: начальник отдела энергетического надзора по ХМАО Д.Н. Цыпляев  
Члены комиссии: заместитель начальника отдела энергетического надзора по ХМАО  
(должность, фамилия и инициалы) Я.В. Чернова  
государственный инспектор отдела энергетического надзора по ХМАО И.И. Ворновская  
провела проверку знаний ППЭТЭ, ПОТ ЭТУ и других нормативных документов.

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество: Павельев Владимир Васильевич  
Место работы: АО ПО АТО Г.НИЖНЕВАРТОВСКА (ИНН:8603204591)  
Должность: Начальник сантехнического участка  
Дата предыдущей проверки: 15.04.2021 удовлетворительно  
Оценка, группа по электробезопасности: \_\_\_\_\_





**Результаты проверки знаний**

По устройству энергоустановок и технической эксплуатации: отлично  
По охране труда: отлично  
По пожарной безопасности: отлично  
Других правил и инструкций: отлично

**Заключение комиссии**

Общая оценка: отлично  
Группа по электробезопасности: Теплоснабжение  
Продолжительность дублирования: ---  
Допущен к работе в качестве: управленческого персонала и специалиста  
Дата следующей проверки: 25.10.2023

**Подпись:**

Заместитель председателя:  / Д.Н. Цыпляев /  
Члены комиссии:  /Я.В. Чернова/  
 /И.И. Ворновская/  
С заключением комиссии ознакомлен:  /Павельев Владимир Васильевич/

**Протокол № 58-22-4166**  
**проверки знаний правил работы**  
**на объектах теплоснабжения**

Дата проверки: 25.10.2022  
Причина проверки: очередная  
Комиссия: Отраслевая территориальная комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора  
в составе:  
Заместитель председателя: начальник отдела энергетического надзора по ХМАО Д.Н. Цыпляев  
Члены комиссии: заместитель начальника отдела энергетического надзора по ХМАО  
Должность, фамилия и инициалы: Я.В. Чернова  
государственный инспектор отдела энергетического надзора по ХМАО И.И. Ворновская  
провела проверку знаний ПТЭТЭ, ПОТ ЭГУ и других нормативных документов.

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество: Ловчиков Сергей Николаевич  
Место работы: АО ПО АТО г.НИЖНЕВАРТОВСКА (ИНН:8603204591)  
Должность: мастер сантехнического участка  
Дата предыдущей проверки: 15.04.2021, удовлетворительно  
Оценка, группа по электробезопасности: \_\_\_\_\_

**Результаты проверки знаний**

По устройству энергоустановок и технической эксплуатации:	<u>отлично</u>
По охране труда:	<u>отлично</u>
По пожарной безопасности:	<u>отлично</u>
Других правил и инструкций:	<u>отлично</u>

**Заключение комиссии**

Общая оценка: отлично  
Группа по электробезопасности: Теплоснабжение  
Продолжительность дублирования: \_\_\_\_\_  
Допущен к работе в качестве: специалиста  
Дата следующей проверки: 25.10.2023

**Подписи:**

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_ / Д.Н. Цыпляев /  
Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / Я.В. Чернова /  
\_\_\_\_\_ / И.И. Ворновская /  
С заключением комиссии ознакомлен: \_\_\_\_\_ / Ловчиков Сергей Николаевич /

**Протокол № 58-22-4166**  
**проверки знаний правил работы**  
**на объектах теплоснабжения**

Дата проверки: 25.10.2022  
Причина проверки: очередная  
Комиссия: Отраслевая территориальная комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора  
в составе:  
Заместитель председателя: начальник отдела энергетического надзора по ХМАО Д.Н. Цыпляев  
Члены комиссии: заместитель начальника отдела энергетического надзора по ХМАО  
Должность, фамилия и инициалы) Я.В. Чернова  
государственный инспектор отдела энергетического надзора по ХМАО И.И. Ворновская  
провела проверку знаний ПТЭТЭ, ПΟΥ ПТУ и других нормативных документов.

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество: Ловчиков Сергей Николаевич  
Место работы: АО ПО АТО г. НИЖНЕВАРТОВСКА (ИНН:8603204591)  
Должность: мастер сантехнического участка  
Дата предыдущей проверки: 15.04.2021, удовлетворительно  
Оценка, группа по электробезопасности:

**Результаты проверки знаний**

По устройству энергоустановок и технической эксплуатации: отлично  
По охране труда: отлично  
По пожарной безопасности: отлично  
Других правил и инструкций: отлично

**Заключение комиссии**

Общая оценка: отлично  
Группа по электробезопасности: Теплоснабжение  
Продолжительность дублирования: ---  
Допущен к работе в качестве: специалиста  
Дата следующей проверки: 25.10.2023

**Подписи:**

Заместитель председателя:  / Д.Н. Цыпляев /

Члены комиссии:  / Я.В. Чернова /

 / И.И. Ворновская /

С заключением комиссии ознакомлен:  / Ловчиков Сергей Николаевич /

**АКТ**

на промывку теплосетей и систем отопления

г. Нижневартовск

от 20.07. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Филиала АО «Горэлектросеть»  
Управление теплоснабжения города Нижневартовск

Иванов Иван Иванович  
ФИО

Представитель "АБОНЕНТА":

Иванов Иван Иванович  
ФИО

договор на пользование тепловой энергией № 749

составили настоящий акт о том, что произведена гидро-  
пневматическая промывка объектов:

174003 ДЭС и 30 Абонент  
ул. Металлургов, 132

Промывка производилась компрессором давлением  
6,0 атмосфер, до полного осветления воды.

Представитель Филиала  
АО «Горэлектросеть» УТС  
города Нижневартовск

Иванов Иван Иванович  
Подпись, Фамилия И.О.

Представитель "АБОНЕНТА"

Иванов Иван Иванович  
Подпись, Фамилия И.О.

Организация выполняющая промывку:

ООО "СЭК"

**АКТ**

на промывку теплосетей и систем отопления

г. Нижневартовск

от 13.07. 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Филиала АО «Горэлектросеть»  
Управление теплоснабжения города Нижневартовск

Иванов Иван Иванович  
ФИО

Представитель "АБОНЕНТА":

Иванов Иван Иванович  
ФИО

договор на пользование тепловой энергией № 744

составили настоящий акт о том, что произведена гидро-  
пневматическая промывка объектов:

174003 ДЭС и 30 Абонент  
ул. Металлургов, 132

Промывка производилась компрессором давлением  
6,0 атмосфер, до полного осветления воды.

Представитель Филиала  
АО «Горэлектросеть» УТС  
города Нижневартовск

Иванов Иван Иванович  
Подпись, Фамилия И.О.

Представитель "АБОНЕНТА"


Иванов Иван Иванович  
Подпись, Фамилия И.О.

Организация выполняющая промывку:

ООО "СЭК"



Утверждаю  
 Начальник отдела тепловой инспекции  
 Филиал АО "Горэлектросеть" УТС  
 г. Нижневартовск Бутов В.А.



Акт

допуска в эксплуатацию узла учета тепла у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепла потребителя:  
 МАДОУ ДС №90 "Айболит" дог. 744

по адресу: ул. Ленина 17 Б

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствует ПЧТЭ и ТН

*указать соответствие или несоответствие пункта правил/*

На основании изложенного узел допускается /не допускается/ в эксплуатацию с « 14 » августа 2022 по « 08 » августа 2026 г.

и пломбируется в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Место установки	Заводской номер	Номер пломбы	Дата поверки	Дата истеч. поверки
СПТ941.10		44588	Защ. : 48261	09.08.22	09.08.26
Метран-300ПР Ду50	Под. тр-д отопл	983064	Накл. : 1603	09.08.22	09.08.26
Метран-300ПР Ду50	Обр. тр-д отопл	983065	Накл. : 1604	09.08.22	09.08.26
КТПТР	Под. и обр. тр-ды отопл	6076	Защ. : 48262 Защ. : 48263	09.08.22	09.08.26

МАДОУ ДС №90 "АЙБОЛИТ"  
 Филиал АО "Горэлектросеть" УТС  
 г. Нижневартовск

Инженер по метрологии 41-50-65 /Колосов С.Н./

Подпись

Представитель потребителя

*Зав. зав. АИП Ганжурова П.И.*

Подпись

Представитель монтажной организации

**А К Т**  
**повторного ввода в эксплуатацию узла учета**  
**тепловой энергии у потребителя**

**Договор № 739**

Произведен визуальный осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя МАДОУ "Нижнесварговская ДС № 83 "Жемчужина" по адресу: г. Нижнесварговск, улица Мира, 58и

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: Соответствует правилам учета тепловой энергии в теплоэнергосети

Заведена согласованная база данных и проверена работоспособность в рабочем режиме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допущается к эксплуатации с 13.05.2020 г. по 13.05.2024 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Кол-во	Наименование тип прибора	Инвентарный номер	ММНТС номер пломбы	Дата предыдущей поверки	Дата следующей поверки
1	2	3	4	5	6
1	Тепловоноситель- СЧТ-941-10	57387	<i>41583</i>	14.05.2020г.	13.05.2024г.
2	Расходомер тепла ПРЭМ-50 0.0025 Г1	425180	<i>41572</i>	18.05.2020г.	17.05.2024г.
3	Расходомер обратки ПРЭМ-50 0.0025 Г2	426099	<i>41572</i>	18.05.2020г.	17.05.2024г.
4	Комплект КТПР-01 0-180° 100П L-60	2574/A	<i>41572/13.05.20</i>	14.05.2020г.	13.05.2024г.
5	Модем				
6					
7					
8					

Представитель энергопоставляющей организации

*[Подпись]*  
 Должность, фамилия, номер телефона

Подпись *[Подпись]*

МАДОУ г. Нижнесварговская ДС № 83 "Жемчужина"

*[Подпись]*  
 Должность, фамилия, номер телефона *45 8 0 0*

Подпись *[Подпись]*

Представитель ООО "Мастак"

*ООО "Мастак" (ИНН 58-97-85 65-77-24,555 952)*  
 Должность, фамилия, номер телефона

Подпись *[Подпись]*